

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ОКТЯБРЕ 2016г.

№ п/п	Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение	Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение	Время начала технологического нарушения	Время окончания ликвидации технологического нарушения	Вид и объем повреждений	Причины возникновения и развития технологического нарушения	Вид и объем электрооборудования, отключенного в результате технологического нарушения (линии, подстанции). Район отключенный	Мощность отключенного электрооборудования (кВА)	Социальные последствия технологического нарушения
1	Пушкинский р-он с. Тарасовка	лин.576 РП 1517 - ТП 260	04.10.16 18:29	04.10.16 20:12	ВЛ 6кВ лин. 576 РП 1517 - ТП 260	мех. повреждение транспортом	14	3383	котельная, школа, дет. сад
2	Пушкинский р-он с. Тарасовка	лин.576 РП 1517 - ТП 260	04.10.16 20:57	05.10.16 0:03	ВЛ 6кВ лин. 576 РП 1517 - ТП 260	мех. повреждение транспортом	6	660	котельная
3	г. Королёв	лин.163 ТП 239 - РП 1547	06.10.16 13:02	06.10.16 14:29	ВЛ 10кВ лин. 163 Тп 239 - РП 1547	разрядник грозозащиты	26	2564	нет
4	г. Королёв	лин.237 ТП 303 - КТП 305	11.10.16 15:39	11.10.16 17:47	КЛ 6кВ лин.712А+Б КТП 310 - КТП 1160	От МТЗ	10	1103	нет

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
5	г. Лобня мкр. Катюшки	лин. 10кВ ТП 7210 с.1 на РТП 722 с.1	13.10.16	17:34	13.10.16	22:11	нет	работа токовой отсечки.	2	2000	многостажная застройка
6	г. Лобня мкр. Катюшки	лин. 10кВ. РТП 720 с.1 на РТП 721 с.1	22.10.16	9:00	22.10.16	12:12	кл. 10кВ лин. РТП 720 с1 - РТП 721 с1	мех. повреждение	5	3755	многостажная застройка, котельная
7	Пушкинский р-он с. Тарасовка	лин. 576 РП 1517 - ТП 260	23.10.16	18:26	23.10.16	19:12	ВЛ 6 кВ лин. 576 РП 1517 - ТП 260	МТЗ	14	3383	котельная школа дет. сад.
8	Пушкинский р-он с. Тарасовка	лин. 576 РП 1517 - ТП 260	23.10.16	18:26	24.10.16	10:45	ВЛ 6 кВ лин. 576 ТП 232 - оп 23	неисправность грозозащиты	1	400	котельная
9	Пушкинский р-он с. Тарасовка	лин. 576 РП 1517 - ТП 260	23.10.16	18:26	24.10.16	15:01	ВЛ 6 кВ лин. 576 ТП 232 - оп 23	неисправность грозозащиты	5	560	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	г. Королев	лин. 61 ТП 137 - ТП 34	24.10.16	22:48	24.10.16	22:48	кп 6 кв лин. 61 ТП 137 - ТП 34	отключили с однофазным замыканием	0	0	нет
11	г. Балашиха мкр. Северное Кучино, мкр. Южное Кучино	лин. 10 кв. ТП 421 с.1 - ТП 522 с.1	26.10.16	10:37	26.10.16	13:51	лин. 10 кв. ТП 421 с.1 на ТП 522 с.1	МТЗ	2	1880	школа, д/сад, игт
12	г. Королев мкр. Первомайский	ВЛ 6 кв. лин. 329 оп №33 - СТП 2038	30.10.16	3:34	30.10.16	3:36	ВЛ 6 кв лин. 329 оп №33 перегорела отпайка на СТП 2038	отключили с однофазным замыканием	1	40	котельная дома ветеранов

13.10.2016 г. Лобня ТП 729 откл. секц №1 РУ 0.4 кв возвратный АВР сработал.

Начальник ОДС



О.Г.Овсинников